

NR OBWODU	G-01		Ster. awaryj. ośw. ewak.	G-AW	
NAZWA	OŚWIETLENIE – PARTER			AWARYJNE OŚW. EWAKUACYJNE	
ILOŚĆ	9p	8p	5p	13p	
P [kW]	0,20	0,26	0,09	0,04	
WYŁĄCZNIK / ROZŁĄCZNIK / BEZPIECZNIK			3x 1P B6A	3x 1P B6A	
URZĄDZENIE STERUJĄCE/STYCZNIK		DALI MCU ROTARY DIMMER	PB: Przek. bistabilny 1z 16A/230V	CZF: Czujnik zaniku fazy (np.: CZF-310 F&F Pabianice)	APF: Automot. przeł. faz (np.: PF-431 F&F Pabianice)
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄDOWY	FI 2P/B10/0,03A TYP A				
PRZEWODY/KABELE	YDYżo 3x1,5/pt	YDYżo 3x1,5 +YDY 2x1,5	YDYżo 3x1,5 +YDY 2x1,5	YDYżo 4x1,5	
UWAGI					


Objekt : MIEJSKI OŚRODEK KULTURY

Projektował : mgr inż. EMIL WASZKIELIS Upr. bud. nr WAM/0026/PWOE/14

Adres : ul Rynek 8, 12-130 Pasyrn, dz. nr 107, obr. 4 Gmina Pasyrn

Tytuł rys.: Schemat rozdzielnic TG

Sprawdził : inż. PAWEŁ SZPONAR Upr. bud. nr WAM/0177/PWOE/14



Nr rys.

E15

ark. 3/3