



TP1

NR OBWODU	TP1	P1-gL1	P1-gL2	P1-g1	P1-g2	P1-gK	P1-gKP	P1-gKZ	P1-gKC	KE2
NAZWA	ZASILANIE Z TG	OBW. GN. 1~	OBW. GN. 1~	OBW. GN. 1~	OBW. GN. 1~	OBW. GN. 1~	OBW. GN. 1~	OBW. GN. 1~	OBW. GN. 1~	OBWOD ZASIL. 3~
ILOŚĆ	1p	1g	2g	2g	6g	2g	1g	1g	1g	1p
P [kW]	7,6	0,2	0,4	0,4	1,2	0,4	2,0	2,0	2,0	8,0
WYŁĄCZNIK / ROZŁĄCZNIK / BEZPIECZNIK	OC - rozł. obwowy 3P 25k			1P B16	1P B16	1P B16	1P B16	1P B16	1P B16	3P B16
URZĄDZENIE STERUJĄCE/STYCZNIK										
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄDOWY		F1 2P/B16/0,01A TYP A	F1 2P/B16/0,01A TYP A	F1 4P/25/0,03A TYP A	F1 4P/25/0,03A TYP A	F1 4P/25/0,03A TYP A				F1 4P/25/0,03A TYP A
PRZEWODY/KABLE	YLYzo 5x6 I=21m, dU=0,08%	YDYzo 3x2,5/pt.	YDYzo 3x2,5/pt.	YDYzo 3x2,5/pt.	YDYzo 3x2,5/pt.	YDYzo 3x2,5/pt.	YDYzo 3x2,5/pt.	YDYzo 3x2,5/pt.	YDYzo 3x2,5/pt.	YDYzo 5x4/pt.
UWAGI	Obudowa modułowa podłyńkowa 2x24 mod. IP40/kl. II						Piekarnik	Zmywarka	Czajnik	Kuchenka elektr.

Obiekt : MIEJSKI OŚRODEK KULTURY

Projektował : mgr inż. EMIL WASZKIELIS Upr. bud. nr WAM/0026/PWOE/14

Adres : ul Rynek 8, 12-130 Pasyrn, dz. nr 107, obr. 4 Gmina Pasyrn

Tytuł rys.: Schemat rozdzielni TP1

Sprawdził : inż. PAWEŁ SZPONAR Upr. bud. nr WAM/0177/PWOE/14

Nr rys.

E17

Grk. 1/2

