



NR OBWODU	TP2	P2-gt1	P2-g1	P2-g2	P2-g3	P2-g4	P1-01			
NAZWA	ZASILANIE Z TG	OBW. GN. 1~	OBW. GN. 1~	OBW. GN. 1~	OBW. GN. 1~	OBW. GN. 1~	OŚWIETLENIE - I PIĘTRO			
ILOŚĆ	1p	1g	2g	4g	5g	5g	4p	3p	5p	
P [kW]	0,9	0,2	0,4	0,8	1,0	1,0	0,06	0,1	0,13	
WYŁĄCZNIK / ROZŁĄCZNIK / BEZPIECZNIK	QG - rozł. obfomy 25A			1P B16	1P B16	1P B16				
URZĄDZENIE STERUJĄCE/STYCZNIK								DAU MCU ROTARY DIMMER	DAU MCU ROTARY DIMMER	
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄDOWY		F1 2P/B16/0,01A TYP A	F1 4P/25/0,03A TYP A					F1 2P/B10/0,03A TYP A		
PRZEWODY/KABLE	YL Yz0 5x6 I=21m, dU=0,02%	YDYz0 3x2,5/pt.	YDYz0 3x2,5/pt.	YDYz0 3x2,5/pt.	YDYz0 3x2,5/pt.	YDYz0 3x2,5/pt.	YDYz0 3x1,5/pt.	YDYz0 3x1,5 +YDY 2x1,5	YDYz0 3x1,5 +YDY 2x1,5	
UWAGI	Obudowa modułowa podtynkowa 2x24 mod. IP40/kl. II									

Obiekt : MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
 Adres : ul Rynek 8, 12-130 Pasyrn, dz. nr 107, obr. 4 Gmina Pasyrn
 Tytuł rys.: Schemat rozdzielnic TP2

Projektował : mgr inż. EMIL WASZKIELIS Upr. bud. nr WAM/0026/PWOE/14
 Sprawdził : inż. PAWEŁ SZPONAR Upr. bud. nr WAM/0177/PWOE/14

Nr rys. E18
 grk. 1/2

