

Urząd Miasta i Gminy  
w Pasymiu  
ul. Rynek 8  
12-130 Pasym

Pasym, dnia 10.07.2017r.

## WYKONAWCY

### Wyjaśnienie treści SIWZ:

**„Utworzenie Centrum Wspierania Rodziny w przebudowywanym i zmodernizowanym budynku Miejskiego Ośrodka Kultury, polegające na wykonaniu robót budowlanych i wyposażeniu obiektu oraz uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu .”**

**(Nr ogłoszenia: 537422-N-2017)**

*Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Znak sprawy: RRG.271.11.2017*

Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) Zamawiający wyjaśnia treść SIWZ, w związku z otrzymanymi zapytaniem:

**Zapytanie 1:** Nowe zestawienie stolarki udostępnione w dniu wczorajszym z wyjaśnieniami nie zgadza się z rzutami – wg rzutów powinno być:

	Wg zestawienia	Wg rysunków
okno O2	2 szt. zwykłe	1 szt EI30 + 2 szt. zwykłe
okno O5	4 szt. zwykłe	1 szt EI30 + 2 szt. zwykłe
Okno O7	1 szt. zwykłe	1 szt EI30

Które okna należy wykonać? Czy wg nowego zestawienia stolarki, czy wg rysunków architektonicznych?

**Odpowiedź:** Należy wykonać okna według poniższego zestawienia:

symbol O2 – 1szt. okna EI30 + 2szt. okna zwykłe

symbol O5 – 2 szt. EI30 + 2szt. okna zwykłe

symbol O7 – 1szt. Okno EI30

**Wyjaśnienie stanowi integralną część SIWZ.**

BURMISTRZ MIASTA PASYM

/-/ Cezary Łachmański