

Urząd Miasta i Gminy
25.05.2020 r.

Pasym, dnia

w Pasymiu
ul. Rynek 8
12-130 Pasym

WYKONAWCY

Wyjaśnienie treści SIWZ:

„Budowa ulicy Leśnej w Pasymiu”.

(Nr ogłoszenia: 539043-N-2020 z dnia 2020-05-12)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający wyjaśnia treść SIWZ, w związku z otrzymanymi zapytaniami:

Zapytanie 1: W przedmiarze robót w poz. 5d.1, 6d.1 oraz elemencie 7 Odwodnienie występują roboty których brak w załączonej dokumentacji. Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie rysunków oraz szczegółów na ww. roboty.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający uzupełni brakującą dokumentację.

Zapytanie 2: Zgodnie z Rys. nr 5 Projektu Budowlanego wykonany zjazd należy zakończyć krawężnikiem betonowym o wym. 22x30cm. W przedmiarze robót brak pozycji na ustawienie takiego krawężnika. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że zjazd należy zakończyć krawężnikiem najazdowym 15x22 cm, który jest uwzględniony w poz. 11d.4 przedmiaru robót.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza, że zjazd należy zakończyć krawężnikiem najazdowym 15x22 cm.

Zapytanie 3: Rozdział IV „Opis przedmiotu zamówienia” oraz SST stanowią o zastosowaniu kruszywa łamanego (pochodzącego z przekruszenia materiału skalnego lub żwiru) jako podbudowy zasadniczej ciągu głównego oraz zjazdów. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiału pochodzącego z recyklingu betonu, jakim jest tłuczeń betonowy? Za zastosowaniem tłuczni betonowego przemawiają przesłanki ekonomiczne oraz ekologiczne, przy zachowaniu pełnej funkcjonalności kruszyw naturalnych.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza zastosowanie tłuczni betonowego. Mieszanka z betonu powinna spełniać poniższe wymagania:

Składniki		Zawartość [% (m/m)]
Główne składniki	Przekruszony beton (o gęstości $>2.1 \text{ Mg/m}^3$) i kruszywo	≥ 95
Inne materiały ziarniste	Przekruszony mur	≤ 5
	Destrukt asfaltowy	≤ 5
Zanieczyszczenia	Składniki sposte (łącznie z gliną)	≤ 1
	Składniki organiczne	≤ 0.1

Wyjaśnienie stanowi integralną część SIWZ.

BURMISTRZ MIASTA PASYM

/-/ Cezary Łachmański